

COMUNE DI CUGNASCO-GERRA - AZIENDA ACQUA POTABILE

ANALISI DELL'ACQUA POTABILE

Riassunto dei dati contenuti nei certificati d'analisi di HelvetiaLab SA del 28.07.2017

Prelievi del 25.07.2017

Designazione dei prelievi:

1. Entrata impianto UV Pianascio; 2. Entrata impianto UV Fontanascia; 3. Entrata impianto UV Brancadella; 4. Entrata impianto UV Medoscio; 5. Valori di tolleranza

	1	2	3	4	5
Genere esame					
ANALISI MICROBIOLOGICA					
Escherichia coli	1	0	0	0	
Enterococchi	0	4	0	0	
Germi aerobi mesofili	109	4	4	3	
	7.36	6.82	7.33	7.36	6 - 9.2

Conclusioni:

Trattandosi di un'acqua greggia prima del trattamento non esistono valori di tolleranza da segnalare eccetto per il pH.

6. Uscita impianto UV Pianascio; 7. Uscita impianto UV Fontanascia; 8. Uscita impianto UV Brancadella; 9. Uscita impianto UV Medoscio; 10. Valori di tolleranza

	6	7	8	9	10
Genere esame					
ANALISI MICROBIOLOGICA					
Escherichia coli	0	0	0	0	
Enterococchi	0	0	0	0	
Germi aerobi mesofili	5	0	4	7	20
pH	7.31	6.86	7.51	7.30	6 - 9.2

Conclusioni:

I campioni soddisfano tutti i parametri analizzati