

COMUNE DI CUGNASCO-GERRA - AZIENDA ACQUA POTABILE

ANALISI DELL'ACQUA POTABILE

Riassunto dei dati contenuti nei certificati d'analisi di HelvetiaLab SA del 29.01.2016

Prelievi del 26.01.2016

Designazione dei prelievi:

1. Entrata impianto UV Pianascio; 2. Entrata impianto UV Fontanascia; 3. Entrata impianto UV Brancadella; 4 Valori di tolleranza

	1	2	3	4
Genere esame				
ANALISI MICROBIOLOGICA				
Escherichia coli	0	0	0	
Enterococchi	0	0	0	
Germi aerobi mesofili	1	2	12	
pH	7.36	7.10	7.66	6 - 9.2

Conclusioni:

Trattandosi di un'acqua greggia prima del trattamento non esistono valori di tolleranza da segnalare eccetto per il pH.

5. Uscita impianto UV Pianascio; 6. Uscita impianto UV Fontanascia; 7. Uscita impianto UV Brancadella; 8. Valori di tolleranza impianto UV.

	5	6	7	8
Genere esame				
ANALISI MICROBIOLOGICA				
Escherichia coli	0	0	0	
Enterococchi	0	0	0	
Germi aerobi mesofili	1	0	5	20
pH	7.29	7.02	7.70	6 - 9.2

Conclusioni:

I campioni soddisfano tutti i parametri analizzati