

INDICAZIONI SULLA QUALITÀ DELL'ACQUA POTABILE

Sulla base dei dati in nostro possesso, siamo in grado di elaborare una tabella con le caratteristiche e le qualità dell'acqua erogata nel comune di Cugnasco - Gerra.

Zona di distribuzione	Comune di Cugnasco - Gerra
Qualità " Classe OMS"	Eccellente
Potabilità	Nessun avviso di non potabilità
Provenienza	Acqua sorgiva
Durezza	Da molto dolce a dolce: 2-8 °fH
Caratteristiche chimiche	Da poco aggressiva ad aggressiva
Trattamento	Impianto UV
Mineralizzazione	Debolmente mineralizzata (75-108 mg/L)
Sali minerali e oligoelementi	Bicarbonati: 12-100 mg/L Calcio: 14-33 mg/L Magnesio: <5 mg/L Sodio: - mg/L Potassio: - mg/L Cloruro: <0.5-10.2 mg/L Solfato: <10 mg/L