

# COMUNE DI CUGNASCO-GERRA

## ANALISI DELL'ACQUA POTABILE

Riassunto dei dati contenuti nei certificati d'analisi della Anamedica S.A. del 18.12.2009

### Prelievi del 15.12.2009

#### Designazione dei prelievi:

1. Camera ripartizione Medoscio; 2. Serbatoio Medoscio; 3. Serbatoio Pianascio
4. Valori di riferimento

	1	2	3	4
Genere esame				
<b>ANALISI MICROBIOLOGICA</b>				
<b>Escherichia coli</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Enterococchi</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Germi aerobi mesofili</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>100/300</b>

#### Conclusioni:

Limitatamente ai parametri analizzati i campioni risultano conformi ai requisiti per la potabilità dell'acqua.