

# COMUNE DI CUGNASCO-GERRA

## ANALISI DELL'ACQUA POTABILE

29.10.2009

Riassunto dei dati contenuti nei certificati d'analisi della Anamedica S.A. del 26.10.2009

### Prelievi del 21.10.2009

#### Designazione dei prelievi:

1. Serbatoio Pianascio (sorgenti Val Pesta);
2. Sorgente Scolari;
3. Sorgente Agarone;
4. Sorgente Fontai;
5. Sorgente Piandesso;
6. sorgenti riunite Pian dell'Acqua;
7. Serbatoio Pianrestello;
8. Rete Gerra Piano;
9. Rete Riazzino;
10. valori di riferimento

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Genere esame										
<b>ANALISI MICROBIOLOGICA</b>										
<b>Escherichia coli</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
<b>Enterococchi</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Germi aerobi mesofili</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>13</b>	<b>34</b>	<b>100/300</b>

#### Conclusioni:

Limitatamente ai parametri analizzati i campioni risultano conformi, ad eccezione dei campioni no. 1 e 9 per superamento del valore di Enterococchi e E. coli.

Azienda comunale acqua potabile

Silvano Bianchi