

COMUNE DI CUGNASCO-GERRA

ANALISI DELL'ACQUA POTABILE

12.11.2009

Riassunto dei dati contenuti nei certificati d'analisi della Anamedica S.A. del 9.11.2009

Prelievi del 5.11.2009

Designazione dei prelievi:

1. Camera ripartizione Pianascio; 2. Serbatoio Pianascio; 3. Utenza Serbatoio Pianascio;
4. Camera raccolta Fontai; 5. Utenza Riazzino (Posta)
6. Valori di riferimento

	1	2	3	4	5	6
Genere esame						
ANALISI MICROBIOLOGICA						
Escherichia coli	0	1	0	1	0	0
Enterococchi	0	0	0	0	0	0
Germi aerobi mesofili	0	119	14	3	265	100/300

Conclusioni:

Limitatamente ai parametri analizzati i campioni risultano conformi, ad eccezione dei campioni no. 2 e 4 per superamento del valore di Escherichia coli.