

# COMUNE DI CUGNASCO-GERRA

## ANALISI DELL'ACQUA POTABILE

Riassunto dei dati contenuti nei certificati d'analisi della Anamedica S.A. del 17.8.2009

### Prelievi del 13.8.2009

#### Designazione dei prelievi:

1. Serbatoio Pianascio, Camera di ripartizione Val Pesta;
2. Serbatoio Pianascio
3. Valori di riferimento

	1	2	5
Genere esame			
<b>ANALISI MICROBIOLOGICA</b>			
<b>Escherichia coli</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Enterococchi</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Germi aerobi mesofili</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>100-300</b>

#### Conclusioni:

Limitatamente ai parametri analizzati i campioni risultano conformi ai requisiti di potabilità dell'acqua.

20.08.2009