

# COMUNE DI CUGNASCO-GERRA - AZIENDA ACQUA POTABILE

## ANALISI DELL'ACQUA POTABILE

Riassunto dei dati contenuti nei certificati d'analisi di HelvetiaLab SA del 31.07.2016

**Prelievi del 28.07.2016**

**Designazione dei prelievi:**

1. Sorgente Scolari;
2. Sorgente Agarone;
3. Sorgente Fontai;
4. Sorgente Pian Acqua superiore;
5. Sorgente Pian Acqua inferiore;
6. Valori di tolleranza

|                               | 1           | 2           | 3           | 4           | 5           | 6              |
|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|
| <b>Genere esame</b>           |             |             |             |             |             |                |
| <b>ANALISI MICROBIOLOGICA</b> |             |             |             |             |             |                |
| <b>Escherichia coli</b>       | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |                |
| <b>Enterococchi</b>           | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |                |
| <b>Germi aerobi mesofili</b>  | <b>18</b>   | <b>1</b>    | <b>1</b>    | <b>10</b>   | <b>6</b>    |                |
| <b>Ph</b>                     | <b>6.62</b> | <b>6.54</b> | <b>6.50</b> | <b>7.37</b> | <b>7.12</b> | <b>6 - 9.2</b> |

Conclusioni:

Trattandosi di un'acqua greggia prima del trattamento non esistono valori di tolleranza da segnalare eccetto per il pH