

COMUNE DI CUGNASCO-GERRA - AZIENDA ACQUA POTABILE

ANALISI DELL'ACQUA POTABILE

Riassunto dei dati contenuti nei certificati d'analisi di HelvetiaLab SA del 30.08.2013

Prelievi del 26.08.2013

Designazione dei prelievi:

1. Uscita impianto UV Pianascio; 2. Uscita impianto UV Fontanascia;
3. Uscita impianto UV Brancadella; 4. Valori di tolleranza

	1	2	3	4
Genere esame				
ANALISI MICROBIOLOGICA				
Escherichia coli	0	0	0	0
Enterococchi	0	0	0	0
Germi aerobi mesofili	0	18	19	20

Conclusioni:

I campioni esaminati rispondono limitatamente ai parametri analizzati, ai requisiti igienici dell'ordinanza (ORI 817.024.1

Nota: campione prelevato dal tecnico comunale