Data	Campione no°	Pto di prelievo	Settore	Germi aerobi mesofili UFC/ml	E. coli UFC/100ml	Enterococchi UFC/100ml	Spore di clostridi UFC/100 ml	pH	Conduttività mcS / cm	Temperatura °C	Torbidità NTU
22.01.2025	AQ001	Fontana Pian Restello	Cugnasco	1	0	0	-	7.76	171	9.5	<0.1
22.01.2025	AQ002	Fontana Piandesso	Gerra Piano	1	0	0	-	7.79	55	8	<0.1
22.01.2025	AQ003	Fonatana Medoscio	Cugnasco	0	0	0	-	7.68	54	7.4	<0.1
22.01.2025	AQ004	Utenza mappale no. 1109	Gerra Piano	2	0	0	-	7.63	54	8	0.1
22.01.2025	AQ005	Utenza mappale no. 1201	Gerra Piano	1	0	0	-	7.61	55	8.1	0.6
22.01.2025	AQ006	Utenza mappale no. 142	Cugnasco	3	0	0	-	7.45	87	8.1	0.1
22.01.2025	AQ008	Utenza Scuole GP	Gerra Piano	16	0	0	-	7.20	89	7.1	<0.1
22.01.2025	AQ009	Utenza Scuole CU	Cugnasco	3	0	0	-	7.20	89	7.3	0.1
22.01.2025	AQ016	Uscita Impianto UV Pianascio	Cugnasco	0	0	0	0	7.55	-	8	<0.1
22.01.2025	AQ018	Uscita Impianto UV Fontanascia	Gerra Piano	0	0	0	0	7.02	-	13	<0.1
22.01.2025	AQ020	Uscita Impianto UV Brancadella	Cugnasco	0	0	0	0	7.4	-	11	<0.1
22.01.2025	AQ022	Uscita Impianto UV Medoscio	Cugnasco	5	0	0	0	7.69	-	9	<0.1
22.01.2025	AQ031	Utenza mappale no. 341	Gerra Piano	2	0	0	-	7.4	75	7.4	<0.1

I risultati riscontrati limitatamente ai parametri analizzati non richiedono osservazioni particolari.